חיבורים



מבטיח



חיבור למהדקים לפי
כמות המעגלים

מגש ציוד – בדוד כפול



חיבורי הארקה לעמוד





הערות

1. מהדקי מוליכים יהיו מחומר כבה מאליו ויתאימו לכבלים בחתך 4 עד 25 ממ"ר.
2. בתא ציוד יורכב מגש בידוד כפול.
3. בעמוד תאורה שמתפצלים ממנו כבלי הזנה לעוד שני עמודים, יש להתקין מהדקים המתאימים לפיצול ל – 2 כבלים.
4. קצוות כבלי ההזנה בעמודים והמרכזיה בכפפה או יושתלו בשרוול P.V.C. ויאטמו במרק.
5. כל קצוות הכבלים ישולטו בשלטים חרוטים מסנדביץ' עם נתוני חתך הכבלים ומספרי העמודים בשני קצוות הכבלים.
6. כבל "עליה לעמוד יהיה 5X1.5 N2XY
7. בפנס בעל בידוד כפול אין לחבר את גיד הארקה לגוף.
8. בפנס מדגם לאד, שני גידים יחוברו לדרייבר בפנס ולמטה למהדקים

1
מהדורה:
תאריך: 18.08.22

מזמין: מ.א. עמק המעיינות	דף	8	בקר\אשר	אילן ידידיה	○ לעיון	השנוי	מספר	תאריך	חתימה
פרויקט: שכונת בוסתן מעוז חיים	מספר	5054	תכנן\שרטט	אילן ידידיה	● למכרז				
גליון: פרטי מגש ציוד פר-3	ק.מ.		תאריך	18.08.22	● לבצוע				

דן שרון – א.ב. מתכננים בע"מ
צמח, ד"נ עמק הירדן 15132 טל. 04-7700889 פקס. 04-7700890
email: ilany@dansharon.co.il
חיפה 34569, רח' התשבי 9 טל. 04-8334474 פקס. 04-8336420
email: dansharon@dansharon.co.il
תל אביב 61251, ת"ד 25256 טל. 03-6233777 פקס. 03-6233700
email: yosi@abt.co.il