



- ⑦ אלקטרודת הארקה מפלדה מצופה נחושת, בקוטר 19 מ"מ ובאורך 300 ס"מ.
- ⑧ תא בקרה על ראש האלקטרודה בקוטר 60 ס"מ ובעומק 60 ס"מ, עם מכסה ממין 8125.
- ⑨ מוליך נחושת חשוף ושזור, בחתך 50 ממ"ר, המחבר בין האלקטרודה ⑦ והפה"פ ②.
- ⑩ מוליכי הארקה של קווי הכניסה והיציאה.
- ⑪ 2 פסי פלדה אופקיים בחתך 30\*3.5 מ"מ (כ"א) המקשרים את בורגי היסוד ומחוברים אליהם באמצעות ריתוך.
- ⑫ פס פלדה אנכי בחתך 30\*3.5 מ"מ המקשר בין 2 הפסים האופקיים ⑪ והפה"פ ②. החיבורים לפסים האופקיים באמצעות ריתוך.

- ① ארון חלוקה בהתקנה חיצונית.
- ② פס השוואת פוטנציאלים (פה"פ) והארקות בתוך ארון החלוקה.
- ③ הפס מנחושת בחתך שלא יפחת מ- 40\*4 מ"מ פס אפסים בארון החלוקה.
- ④ מוליך איפוס (PEN) בחתך 95 ממ"ר לפחות עם בידוד בצבע כחול וסימון כל קצה באמצעות שרוול (או סרט בידוד) בצבע צהוב/ירוק.
- ⑤ טבעת הקפית ממוליך נחושת חשוף ושזור בחתך 50 ממ"ר טמון בקרקע, בעומק של 50 ס"מ עם ריפוד חול בעובי 5 ס"מ מתחתיו ו-5 ס"מ מעליו.
- ⑥ מוליך נחושת חשוף ושזור, בחתך 50 ממ"ר המחבר בין הטבעת ההקפית ⑤ לפה"פ ②.

1  
מהדורה:  
תאריך: 18.08.22

מזמין: מ.א.עמק המעיינות	דף	15	בקרואשר	אילן ידידיה	○ לעיון	השני	מספר	תאריך	חתימה
פרויקט: טמכונת בוסתן מעוז חיים	מספר	5054	תכנון/שרטט	אילן ידידיה	● למכרז				
גליון: פרט הארקת ארון חלוקה פר-11	ק.מ.		תאריך	18.08.22	● לבצוע				
דן עמרין - מ.א.ב. מתכננים בע"מ									
צמח, דינ עמק הירדן 15132 טל. 04-7700889 פקס. 04-7700890 email: ilany@dansharon.co.il									
		חיפה 34569, רח' התשבי 9 טל. 04-8334474 פקס. 04-8336420 email: dansharon@dansharon.co.il							
		תל אביב 61251, ת"ד 25256 טל. 03-6233777 פקס. 03-6233700 email: yosi@abt.co.il							