

יציאה פס מפלדה מגולוונת
מרותך במידות 4x50 מ"מ
באורך של 60 ס"מ.


"זנבות" באורך 100 ס"מ.

4 בירגי יסוד מסופקים
ע"י היצרן לפי תקן 812, מרותכים בכלוב.

בטון ב - 30

צנור שרשורי דו שכבתי בקוטר 50 מ"מ
הכנה ליציאת כבל תאורה.

מוליך הארקה מנחושת
בחתך 35 ממ"ר בקרקע



עובי פלטה E

צנור שרשורי דו שכבתי בקוטר 50 מ"מ
הכנה לכניסת כבל תאורה.

מוליך הארקה מנחושת
בחתך 35 ממ"ר בקרקע

"A"

צינור פ.ד. בקוטר 29 מ"מ
הכנה לכניסת מוליך הארקה

"B"

8 פחי חיזוק מרותכים
במידות 5x30 מ"מ

צינור פ.ד. בקוטר 29 מ"מ
הכנה ליציאת מוליך הארקה

| גובה עמוד | "A" | "B" | "C" | "D" | "E" |
|-----------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 3.5 מטר | 800 מ"מ | 600 מ"מ | 300 מ"מ | 240 מ"מ | 8 מ"מ |
| 6 מטר | 800 מ"מ | 800 מ"מ | 400 מ"מ | 300 מ"מ | 8 מ"מ |

הערות

1. כל המידות בס"מ.
2. בצנרת שרשורית, יושחל חוט משיכה מנילון שזור.
3. כמות הצנרת ביסוד הבטון תהיה לפי תכניות הכביש אך לא פחות מ-2 צינורות שרשוריים ו-2 צינורות פ.ד. לכל בסיס.
4. יש לקשור את לולאת הארקה למניעת חזרתה תוך הצנרת.
5. יש לכסות בנילון את פתחי הצנרת למניעת כניסת גופים זרים.
6. יסוד המבוצע בשטח גינון יבלוט 10 ס"מ מפני שטח סופיים.
7. יסוד המבוצע בשטח מרצף יהיה 20 ס"מ מתחת לפני הריצוף.



| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|--|--------------|--|-------------------------|---|-----------------|------------------|--------|
| מזמין: פ.א.עמק המעיינות | דף: 2 | בקרואשר: דן שרון | השנוי: לעיון | מספר: 4520 | תכנון/שרטט: אילן ידידיה | מספר: 11.03.19 | תאריך: 11.03.19 | מספר: 04-8336420 | חתימה: |
| פרויקט: פסבונה בתל תאומים | מספר: 4520 | תכנון/שרטט: אילן ידידיה | למכרז | מספר: 4520 | תכנון/שרטט: אילן ידידיה | תאריך: 11.03.19 | תאריך: 11.03.19 | חתימה: | |
| גליון: בסיסי עמודים | ק.י.מ. | תאריך: 11.03.19 | לבצוע | ק.י.מ. | תאריך: 11.03.19 | תאריך: 11.03.19 | תאריך: 11.03.19 | חתימה: | |
| דן שרון - פ.א.ב. מתכננים בע"מ | | חיפה 34569, רח' התשבי 9 טל. 04-8334474 פקס. 04-8336420 email: dansharon@dansharon.co.il | | תל אביב 61251, ת"ד 25256 טל. 03-6233777 פקס. 03-6233700 email: yosi@abt.co.il | | צמח, ד"ג עמק הירדן 15192 טל. 04-6751960 פקס. 04-6951486 email: ilany@dansharon.co.il | | | |