הערות:

הגומחה שקועה בקרקע בעומק 75 ס"מ כולל גג
הגומחה מותקנת צמודה לקיר

135

40 עומק
גומחה לארון חלוקתי "רשת"

הערה

קווי תאורה מתחברים לקווים קיימים

פרט ארון טל"כ 01

כל המידות במ"מ

806

1100

טל"כ

פרט ארון טל"כ גודל C64

כל המידות במ"מ

400

C64

טל"כ

600

1095

535

צורת טל"כ
על פי תוכנית

4x16 N2XY+35Cu תוואר תקשורת חוץ

מוואר בכלי זקיף מיץ

2x50 צורת תקשורת ראשית

תוואי מתח גבוה ומתח נמוך

מגרש ספורט בעתיד

N6N עבור בזק

הנחבורות למצב קיים
בבול ביצוע

מקרא

- צורת מעבר כביש עבור מתח גבוה או נמוך תקון חחיי
- ארון לשני מונים
- ארון למונה אחד
- לוח חלוקה חברת חשמל
- פוס בגובה 6 מ' מותקן על עמוד
- פוס בגובה 3.5 מ' מותקן על עמוד
- זוג ארונות סעף לתקשורת
- גוב דגם 18 של בזק עם מכסה תיקני
- ארון N6N עבור בזק
- חיבורי תקשורת למגרשים
- חיבור תקשרת למגרש
- ציור 4" בכביש להזנת חשמל למגרשים
- ציורות 40 עם טיב אופטי או כבל למבנה

עבור מגרש מס' 1	1	1:500	4520
מגרש מס' 1	1	1:250	4521
עבור מגרש מס' 2	1	1:500	4522
מגרש מס' 2	1	1:250	4523
עבור מגרש מס' 3	1	1:500	4524
מגרש מס' 3	1	1:250	4525
עבור מגרש מס' 4	1	1:500	4526
מגרש מס' 4	1	1:250	4527
עבור מגרש מס' 5	1	1:500	4528
מגרש מס' 5	1	1:250	4529

לגמר ● מאושר ○ לקבלת אישור

מהנדס רישוי

מהנדס הרשות המקומית

מפת רשת חשמל

מהדורה	מספר	תכנית מספר	קנ"מ מהדורה	חתם	תאריך
		4520	1:500	1	

מס' תכנית

מס' גרסה

מס' מהדורה

מס' הוראת עבודה

מס' הוראת עבודה

**מס' הוראת עבוד