






מגש ציוד - בידוד כפול

מבטיח

חיבורים



חיבורי הארקה לעמוד



הערות

1. מהדקי מזיכים יהיו מחומר כבה מאליו ויתאימו לכבלים בחתך 4 עד 25 מ"מ.
2. בתא ציוד יורכב מגש בידוד כפול.
3. בעמוד תאורה שמתפצלים ממנו כבלי הזנה לעוד שני עמודים, יש להתקין מהדקים המתאימים לפיצול ל - 2 כבלים.
4. קצוות כבלי ההזנה בעמודים והמרכזיה בכפפה או יושתלו בשרוול P.V.C. ויאטמד במרק.
5. כל קצוות הכבלים ישולטו בשלטים חרוטים מסנדיביץ' עם נתוני חתך הכבלים ומספרי העמודים בשני קצוות הכבלים.
6. כבל "עליה לעמוד יהיה 5x1.5 N2XY
7. בפנס בעל בידוד כפול אין לחבר את גיד הארקה לגוף.
8. בפנס מדגם לאד, שני גידים יחוברו לדרייבר בפנס ולמטה למהדקים



מזמין: מ.א. עמק המעיינות	דף: 3	בקרואשר: דן שרון	שנתי: 11.03.19	מספר: 4520	תאריך: 11.03.19	חתימה:
פרויקט: שכונת קהילתית תל תאומים	מספר: 4520	תכנון: תכנון שרטט	למכרז: 11.03.19	תאריך: 11.03.19	מספר: 4520	תאריך: 11.03.19
גליון: פרטי מנעט ציוד לעמוד תאורה	ק.ח.	תאריך: 11.03.19	למכרז: 11.03.19	תאריך: 11.03.19	מספר: 4520	תאריך: 11.03.19
דן שרון - א.ב. מתכננים בע"מ		חופה 34569, רח' התשבי 9 טל. 04-8334474 פקס. 04-8336420 email: dansharon@dansharon.co.il		צמח, ד'נ עמק הירדן 15132 טל. 04-7700889 פקס. 04-7700890 email: itany@dansharon.co.il		
		תל אביב 61251, ת"ד 25256 טל. 03-6233777 פקס. 03-6233700 email: yosi@abt.co.il				