



תעלה בתחום הכביש או מדרכה מתוכננים

תעלה בשטח פתוח

הערות:

רוחב תחתון לתעלות (D+2d)

רוחב החפיר, ס"מ	קוטר הצינור, D
D+30	ø4"-ø10"
D+40	ø12"-ø16"

1. קרקעת החפיר חייבת לספק תמיכה יציבה, אחידה ומוצקה לכל אורכו של הצינור. תחתית החפיר תישר ותהיה שטוחה.
2. מילוי החפירה של תעלות יבוצע מאדמה מקומית מובחרת נקיה מכל אבנים, חומר אורגני או זיהום אחר. המילוי יעשה בהתאם להנחיות יצרן הצנרת ודוח הקרקע.
3. כמות המים לשם הרטבת חומר המילוי תהיה לפי נקודת רטיבות אופטימלית לפי בדיקת מעבדה של מכון מוסמך.
4. יבוצע דיפון תעלות לפי תקנות משרד העבודה ודרישות המפרט המיוחד בפרק 57.
5. חול A3 יהי לפי הגדרות המפרט הכללי פרק 55.
6. לביצוע רק לאחר אישור יועץ הקרקע ומתכנון הכביש או תכנון מסעה.
7. במצב של מי תהום אין לבצע ללא התייחסות יועץ הדרולוגיה.