הערות :

- ∗ בחציית קו מים עם קו ביוב תהיה תחתית קו המים לפחות 30 ס"מ מעל קדקד קו הביוב
- ∗ מרחק מינימלי בין קו מים לקו ביוב יהיה 100 ס"מ
- ∗ מיקום מדויק של מפרטי המגופים וההידרנטים יהיה בתאום מתכנן הפיתוח ובאישור המפקח

מקרא :

קו מים מתוכנן	🟦
קו מקורות קיים	🟩
קו מקורות קיים להעתקה	🟥 - - -
קו מקורות קיים לביטול	✕ ✕ ✕
קו מקורות מתוכנן	🟥 - - -
קו מים קיים	🟪
קו מים קיים לביטול	✕ ✕ ✕
אזור לחץ	- - -
מגוף	⋈
הידרנט "3	● 205 פרט
הכנה לבית בודד לפי פרט 1346	○-⌀-○
הכנה לבית זוגי לפי פרט 1347	○-⌀-○

תאריך	תפוצה / שנויים	כמ.
26.10.2025	עידכון	
08.10.2025	עידכון	
26.09.2023	עידכון	
21.08.2023	עידכון לפי תכנית פיתוח	
16.07.2023	עידכון לפי תכנית פיתוח	
24.05.2023	עידכון קו מים בכביש 4	
18.05.2023	עידכון קו מים בכביש 4 לפי חתך תאום מערכות	
20.04.2023	עידכון לפי תכנון כבישים	
24.01.2023	עידכון לפי תוכנית פיתוח וכבישים	
28.12.2022	עידכון	
23.11.2022	עידכון לפי תכנית פיתוח	
08.11.2022	עידכון	
12.09.2022	עידכון	
07.09.2022	עידכון	
25.08.2022	עידכון	
03.08.2022	עידכון	
01.08.2022	עידכון לפי תכנית פיתוח	
11.05.2022	עידכון	
23.02.2022	עידכון	

לעיון	לאישור	למכרז	לבצוע
☐	■ 13.02.2022	■ 21.08.2023	■ 15.06.2026

אתר	**קיבוץ מירב -81 יח"ד**
פרויקט	**מוא"ז עמק מעינות**
תוכן הגיליון	**תוכנית מים כללית**

מספר תכנית / קובץ במחשב					
מהדורה	כיוון	מספר	סוג	תאריך 07.02.2022	תכנן : מולו
19	—	03	WAT	ק.מ. : 1:750	שרטט : מולו
				מספר פרויקט 12135	ביקר : ריאן
					אישר :

המבצע אחראי לבדיקת התכניות על כל טעות או אי התאמה עליו להודיע למתכנן ולמפקח . על המבצע לבקר את המידות ולא לקבען ע"י מדידה

התכנית הינה רכוש יעד תכנון מים בע"מ ואין לעשות בה כל שמוש ללא אישור המתכנן.

יעד תכנון מים בע"מ
יעד ד.נ. משגב מיקוד : 20155 טל. 04-9909007
email : tmy@netvision.net.il פקס. 04-9909344